

Nakládání s odpadními vodami

K. Holendová

Kutná Hora, 15. 05. 2019

Novela vodního zákona

- zákonem č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
- účinnost 1. 1. 2019
- „poplatková novela“

Nakládání s odpadními vodami

- novela - podstatné změny v oblasti odpadních vod (OV) a v možnostech nakládání s nimi,
- došlo ke změně podmínek, za nichž je s nimi možno nakládat,
- především se podstatně zpřísnilo nakládání s OV na zemském povrchu.

§ 5 odst. 3 VZ

Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, akumulací nebo čištěním odpadních vod s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních, ~~čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním~~ odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem .

Nakládání s odpadními vodami

- Změnou ustanovení § 5 odst. 3 VZ byla prakticky vyloučena možnost jiného zneškodňování odpadních vod než jejich vypouštění do vod povrchových nebo, přes půdní vrstvy, do vod podzemních.
- Dosavadní možnost (před 1. 1. 2019) využití i vyčištěných odpadních vod k zavlažování je vyloučena.

Nakládání s odpadními vodami

Důvodová zpráva:


„Vodní zákon nezná jiné možnosti likvidace odpadních vod než jejich vypouštění (po předchozím vyčištění) do vod povrchových nebo podzemních na základě povolení. Akumulaci odpadních vod v jímce lze považovat za skladování před likvidací odpadních vod, možnostmi uvedenými níže. Pokud bude likvidace provedena jinak, spadá akumulovaná odpadní voda pod dikci zákona o odpadech“.

§ 5 odst. 3 VZ – „suchá novela“

Stavebník je povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb zabezpečit **odvádění odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Nemá-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních v souladu s tímto zákonem. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle věty první a druhé, lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění.**


§ 5 odst. 3 VZ – „suchová novela“

odvádění odpadních vod kanalizací



Kanalizace
není k dispozici

přímé čištění s následným vypouštěním do vod povrchových
nebo podzemních



V případě technické
neproveditelnosti

akumulace v nepropustné jímce (žumpě) s následným
vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich
zneškodnění.

Nakládání s odpadními vodami

Je nastolený trend v souladu s potřebami na ochranu před suchem?

- tzv. „střecha Evropy“,
- k dispozici má ČR jen vodu ze srážek (x Izrael moře)
- záměry ostatních zemí Evropského společenství v oblasti využití OV.
- rozpor s navrhovaným nařízením EPaR o minimálních požadavcích na opětovné užívání vody - [COM/2018/337 final - 2018/0169 (COD)] z 28. 5. 2018 Brusel.

Nakládání s odpadními vodami

Perspektiva dalších suchých let

- nebude realizovatelná povinnost uložená vodním zákonem - tj. povinnost všechny odpadní vody vypustit do vod povrchových nebo podzemních a pro případné zavlažování znovu odebírat povrchovou, výjimečně podzemní vodu.

Nakládání s odpadními vodami

Řešení:

- příloha č. 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb.
- lze aplikovat odpadní vody (vyčištěné) na pozemky, které budou prakticky sloužit k závlaze,
- v případě, kdy bude příslušným vodoprávním úřadem povoleno jejich „vypouštění do vod podzemních rozstřikem“ - § 8 odst. 1 písm. c) VZ.

Nakládání s odpadními vodami

Zdánlivé dosažení cíle

- zavlažování rostlin použitím odpadních vod - lze dosáhnout i podle platné právní úpravy, jen s většími administrativními obtížemi.

X

- VZ připouští možnost povolit vypouštění OV do vod podzemních jen výjimečně a za přísných podmínek, pokud jde o OV vznikající pouze ve stavebách pro bydlení nebo rodinnou rekreaci nebo ve stavebách pro ubytování.
- V jiných případech nelze povolit a tím i použít „na terén“.

Nakládání s odpadními vodami

Vypouštění OV do vod podzemních (§ 38 odst. 9 VZ)

- z jedné **nebo několika územně souvisejících** staveb pro bydlení
- limit množství takto vypouštěných odpadních vod do vod podzemních je stanoven na 15 m³ za den v jednom místě
- „suchá novela“ - vypuštěno „výjimečné“.

Nakládání s odpadními vodami

Akumulace OV v nepropustných jímkách

- je vyloučeno, aby byly nečištěné OV z jímek aplikovány na pozemky.
- je nutné zajistit jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod ➡ takto akumulované OV mohou být jen odváženy na „ČOV“.

Nakládání s odpadními vodami

Akumulace OV v nepropustných jímkách

- od 1. 1. 2021, smí být OV akumulované v nepropustných jímkách vyváženy jen speciálně oprávněnými osobami nebo provozovatelem čistírny odpadních vod,
- zajištění zneškodňování OV v jímkách bude výrazně finančně a organizačně náročnější než doposud a než jiné způsoby zneškodňování odpadních vod,
- nutná technická a organizační příprava provozovatelů kanalizací pro veřejnou potřebu, respektive ČOV.

Nakládání s odpadními vodami

Akumulace OV v nepropustných jímkách - Přestupky

FO, PO nebo FPO se dopustí přestupku:

- nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8 [§ 116 odst. 1 písm. k), § 125a odst. 1 písm. l)],
- jako osoba provádějící odvoz odpadních vod akumulovaných v bezodtokové jímce se dopustí přestupku tím, že nevydá tomu, kdo tyto vody akumuluje, doklad podle § 38 odst. 8 [§ 125c odst. 3)].

Nakládání s odpadními vodami

Novela - byla zrušena výjimka z charakteru OV pro vody přepadající technickými zařízeními a stavbami, které jsou nezbytnou součástí jednotných kanalizací.


Podle platné právní úpravy je voda přepadající z jednotných kanalizací vodou odpadní.

Povolení k nakládání s vodami není třeba k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, **chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením**, do vod povrchových (§ 8 odst. 3 písm. g) VZ).

Nakládání s odpadními vodami

Kdo tedy musí mít povolení?

- dle sdělení MŽP, OOV - provozovatelé jednotných kanalizací pro dešťové oddělovače a odlehčovací komory „v areálu čistíren odpadních vod“.



vznik problému právního charakteru

Nakládání s odpadními vodami

Postup při povolování vypouštění odpadních vod:

- je stanoven vodním zákonem,
- nařízením vlády č. 401/2015 Sb.,
- a především vyhláškou č. 183/2018 Sb. – kde jsou přesně stanoveny povinné podklady, které žadatel musí předložit k žádosti o toto povolení.

Nakládání s odpadními vodami

- v žádosti je nutno uvést množství a znečištění vypouštěných odpadních vod ve standardních ukazatelích - příloha č. 3 vyhl. č. 183/2018 Sb.,
- žádný z žadatelů - provozovatelů jednotných kanalizací nemá k dispozici informace o množství takto v budoucnu přepadajících odpadních vod ani o jejich konkrétním znečištění.

Nakládání s odpadními vodami

- z hlediska technického jde prakticky o povolení stávajícího stavu,
- ale je nezbytné, aby byly splněny všechny podmínky a požadavky, které jsou obecně závaznými předpisy stanoveny pro standardní proces povolování vypouštění odpadních vod.

Nakládání s odpadními vodami

S tím je spojena řada problémů, které však nelze odstranit obcházením nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona a dalších právních předpisů.

V souvislosti s probíhající tzv. „suchou“ novelou VZ, je třeba pečlivě zvážit, zda neprovést - např. i poslaneckou novelou - novelu této právní úpravy.

Nakládání s odpadními vodami

Vážnou otázkou je, jakým společenským přínosem bude toto povolení vypouštění odpadních vod z dešťových oddělovačů a odlehčovacích komor jednotných kanalizací uvážíme-li, že množství srážek na území odkanalizovaném jednotnou kanalizací nelze nijak ovlivnit stejně tak jako případné znečištění těchto odpadních vod.

**Děkuji za pozornost
a
přeji Vám samé příjemné dny
s přiměřeným dostatkem vody**